

RESULTATS D'ANALYSES D'EAU DE CONSOMMATION

Pour Affichage

Code de la Santé Publique - Art.R1321-27 et 28

Résultat partiel du prélèvement du : 18-juin-18

Date d'émission : 20-juin-18

COMMUNE : VAL D'OULE

PSV	Nom Point de Prélèvement	Lieu prélèvement
749	ROBINET MAIRIE OU COM.COM	
Réseau :	743 ENSEMBLE LA COMMUNE DE BRUIS	Lieu exact :

Résultats des Analyses

Paramètre	Valeur	Norme	Paramètre	Valeur	Norme
Escherichia Coli (pour 100 ml) :	2	0/100 ml	Bactéries coliformes /100ml-MS	2	
Enterocoques pour 100 ml :	< 1	0/100 ml			
Chlore libre (mg/l) :	0,35				

Maintien Restriction

Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine.

INFORMER LA POPULATION DESSERVIE PAR CETTE EAU, DE NE PAS CONSOMMER CETTE EAU JUSQU'À NOUVEL ORDRE.

Je vous transmettrai dès réception, le bulletin analytique correspondant, mais d'ores et déjà, en application de l'article L1321-4 du code de la santé publique, je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires à la recherche de la cause de la pollution (visite de captage et des alentours, réservoirs, recherche de fuite....) et de prendre les mesures correctives afin d'y remédier (nettoyage des ouvrages, mise en place d'un traitement ponctuel ou définitif).

Dans un premier temps, afin de désinfecter le réseau, il peut être envisagé d'introduire une dose de chlore bien homoxydée dans le réservoir (eau de javel à usage ménager sans parfum) à raison de :

- soit 1 berlingot de moins de 3 mois (250 ml à 9,6 % de chlore actif soit 36° Chlorométrique) pour 100 m3.
- soit 1,5 L d'une solution (de moins de 6 mois) à 2,6 % de chlore actif soit 9° Chlorométrique pour 100 m3.

Vous voudrez bien me tenir informé des mesures prises.

De nouveaux contrôles seront effectués à notre initiative, afin de vérifier l'efficacité des mesures correctives prises.

Pour l'information des consommateurs, les restrictions d'usage de l'eau potable sont disponibles sur le site de l'ARS PACA : <https://www.paca.ars.sante.fr> . Tapez restriction dans le moteur de recherche de la page d'accueil.

Semain
- 26

CARSO

Analyses en recontrôle Type Lieu exact de prélèvement
B3 S1

Destinataires		Téléphone	Fax
Exploitant	VAL D'OULE (MAIRIE DE)	0492660421	
Maître d'Ouvrage	VAL D'OULE (MAIRIE DE)	0492660421	